

WYNIKI BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

Nazwa badanego wskaźnika i metoda badawcza		Jednostka tworząca kolonię (jtk) w danej objętości	Wynik badania*	Najwyższa dopuszczalna wartość ¹⁾
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 – 12+A1:2017-04	N,Z	jtk/100ml	0	0 w 100 ml
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12+A1:2017-04	N,Z	jtk/100ml	0	0 w 100 ml
Enterokoki (paciorkowce kałowe) PN-EN ISO 7899-2:2004	N,Z	jtk/100ml	0	0 w 100 ml
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) PN-EN ISO 14189:2016-10	N,Z	jtk/100ml	0	0 w 100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C PN-EN ISO 6222:2004	N,Z	jtk/1ml	0	bez nieprawidłowych zmian ²⁾

¹⁾ Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U.2017, poz.2294,

²⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200jtk/1ml w kranie u konsumenta

* wartości średnie za miesiąc lipiec 2025r.

A – metoda akredytowana; N – metoda nieakredytowana, Z – zatwierdzenie PPIS

Laboratorium posiada zatwierdzenie przez PPIS w Legnicy decyzją nr 440/25 z dnia 27.05.2025r.

Autoryzował:

specjalista chemik
Lucyna Moryń

24.08.2025

Zatwierdził:

Specjalista ds. technicznych
p.o. Kierownika
Działu Laboratorium
Aleksandra Byczko

U. Blaw

- KONIEC -